第二點附件四

連江縣消防局消防安全設備檢修申報複查紀錄表

檢查種類	☐確認性複查 ☑專業性複查	檢查單位	北竿分隊	複查日期	115年5月13日
場所名稱	交通部民用航空局馬祖航空站(北竿站)	管理權人姓名(名稱)	翁丁煌	國民身分證統一編號	[redacted]
地址	北竿 鄉鎮市區 塘岐村 路 段 巷 弄 361-2 號				

適用法令及條次：☑消防法第 6、9 條 ☑消防安全設備檢修及申報辦法 ☐消防安全設備檢修專業機構管理辦法 ☑各類場所消防安全設備設置標準（107年10月17日發布或修正） ☐建築技術規則高層建築物專章 ☐建築技術規則 ☐台灣省火災防救辦法（55.07.16發布） ☐原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法

滅火設備

項別	抽查情形
滅火器（大型滅火器）	☑符合（抽查1層○具滅火器） ☐壓力指示值異常 ☐數量不足（　　滅火效能值） ☐配件損壞 ☐壓力不足 ☐其他
室內外消防栓設備	☐符合（測試○層○處室內消防栓） （放水壓力　　kgf/cm²） ☐水壓不足（　　kgf/cm²） ☐幫浦組件故障 ☐箱內裝備不足或損壞 ☐消防栓箱操作障礙 ☐送水口損壞或未標示 ☐啟動裝置故障 ☐底閥故障 ☐其他
自動撒水設備	☐符合　☐各樓層均設　☐十一樓以上設 （測試○層○處未端查驗閥） （放水壓力　　kgf/cm²） ☐末端查驗閥放水壓力不足 （放水壓力　　kgf/cm²） ☐幫浦組件故障 ☐撒水頭損壞或拆除 ☐撒水頭淨空間不足 ☐查驗管拆除 ☐送水口損壞或未標示 ☐警報裝置故障 ☐其他
水霧滅火設備	☐符合（測試○層○區）（放水壓力　　kgf/cm²） ☐水壓不足（　　kgf/cm²） ☐幫浦組件故障 ☐排水設備不符 ☐水霧頭損壞或拆除 ☐水霧頭放水障礙 ☐感知撒水頭損壞或拆除 ☐送水口損壞或未標示 ☐其他
泡沫滅火設備	☐符合（測試○層○區）（放水壓力　　kgf/cm²） ☐發泡倍率不足 ☐幫浦組件故障 ☐原液量不足或變質 ☐泡沫頭損壞或拆除 ☐感知撒水頭損壞或拆除 ☐警報裝置故障 ☐泡沫頭放水障礙 ☐其他
海龍、乾粉、CO_2滅火設備	☐符合 ☐連動裝置故障 ☐控制盤故障 ☐警報裝置故障 ☐噴頭損壞或拆除 ☐其他

警報設備

項別	抽查情形
火警自動警報設備、手動	☐符合　☐分區鳴動　☑一齊鳴動 （測試○層○處地區音響裝置） （音壓　　dB）（測試○層○處○個探測器） ☐受信總機故障 ☐探測器損壞或拆除 ☐手動報警機故障或拆除 ☐報警標示燈故障 ☐火警警鈴故障 ☐其他
自動警報設備瓦斯漏氣火警	☐符合（測試○層○處○個檢知器） ☐受信總機故障 ☐檢知器損壞或拆除 ☐漏氣表示燈故障或拆除 ☐警報裝置故障 ☐其他
緊急廣播設備	☐符合（測試○層○處揚聲器）（音壓　　dB） ☐音壓不足（　　dB） ☐擴音機故障或拆除 ☐無法強制廣播 ☐揚聲器數量不足 ☐其他

緊急電源

項別	抽查情形
發電機	☐符合 ☐故障 ☐自動切換裝置故障 ☐其他
蓄電池設備	☐符合 ☐容量不足 ☐電池組損壞 ☐其他

避難逃生設備

項別	抽查情形
出口標示燈	☐符合 ☐故障或拆除 ☐照度不足 ☐規格不符 ☐其他
避難方向指示燈	☐符合 ☐故障或拆除 ☐照度不足 ☐規格不符 ☐其他
緊急照明設備	☑符合 ☐故障或拆除 ☐照度不足 ☐規格不符 ☐其他
避難器具	☑符合 緩降機、 ☐故障或拆除 ☐開口封閉（操作面積不足） ☐下降空間障礙 ☐標示脫落或拆除 ☐其他

消防搶救上必要設施

項別	抽查情形
連結送水管	☐符合 ☐中繼幫浦組件故障 ☐緊急聯絡電話故障 ☐手動啟動裝置故障 ☐水帶箱裝備不足 ☐啟動表示燈故障 ☐出水口損壞或遮蓋 ☐送水口標示脫落或損壞 ☐中繼幫浦☐專用 ☐兼用，設於　　層 ☐其他
消防專用蓄水池	☐符合 ☐幫浦組件故障 ☐手動啟動裝置故障 ☐採水口（投入孔）標示脫落 ☐有效水量不足（　　m^3） ☐緊急聯絡電話故障 ☐其他
緊急昇降機、特別安全梯間排煙進風設備	☐符合（最高○層排煙量　　m^3/分；最低○層進風量　　m^3/分） ☐排煙機故障 ☐排煙（進風）口故障或遮蔽 ☐進風口面積不足 ☐連動用探測器未設或故障 ☐手動啟動開關故障或未設 ☐排煙受信總機故障 ☐排煙（進風）量不足（　　m^3/分） ☐排煙口高度或面積不足 ☐其他
室內排煙設備	☑符合（最高○層排煙量　　m^3/分；最低○層排煙量　　m^3/分） ☐排煙機故障 ☐防火閘門故障或遮蔽 ☐連動用探測器故障或未設 ☐排煙總機（控制盤）故障 ☐排煙量不足（　　m^3/分） ☐防煙區劃未設或損壞 ☐其他
緊急電源插座	☐符合 ☐標示脫落 ☐220 V 相序不符 ☐未接緊急電源 ☐其他
無線電通信輔助設備	☐符合（應經實際通話測試） ☐未設 ☐增幅器分配器未設或損壞 ☐接頭未標示 ☐洩波同軸電纜損壞 ☐其他
配線	☐耐燃保護不符（　　） ☐耐熱保護不符（　　） ☐其他
其他設備	☐　　設備，☐符合 ☐不符合 ☐　　設備，☐符合 ☐不符合 ☐　　設備，☐符合 ☐不符合 ☐　　設備，☐符合 ☐不符合 ☐　　設備，☐符合 ☐不符合

確認性複查

☐符合
☐未符合（　　年　　半年未檢修申報）
☐免辦理檢修申報（　　年　　月　　日依法取得使用執照、變更使用執照或室內裝修許可等證明文件。）
☐其他

違規事項

消防專技人員違規
☐嚴重違規：未依規定作綜合檢查。（　　）
☐一般違規：
　☐未依規定作性能檢查。（　　）
　☐檢查之必要設備及器具未依規定辦理校正（　　）
☐輕微違規：
　☐未依規定做外觀檢查。（　　）
　☐未依命令附加或除去檢修完成標示（　　）
　☐未依規定填具各種設備檢查表。（　　）
☐其他：

檢修機構違規
☐嚴重違規：
　☐未由消防設備師或消防設備士親自執行職務或未據實填寫檢修報告書。
　☐未由二名以上之消防設備師或消防設備士共同執行高層建築物或地下建築物檢修業務。
☐一般違規：
　☐未依規定備置及保存受託檢修場所清冊等資料。
☐輕微違規：
　☐檢修報告書未經執行檢修人員簽章或代表人簽署。
　☐執行業務未依規定佩帶識別證件。
☐其他：

備註
1969.44 m² 翁丁煌，56.02.12，94連使001號，
[redacted]鄉[redacted]村220號。
設備師：陳皆似，消師證字第1333號，61.05.22，C120355655，新北市中和區興南路407-9號5樓

簽名或蓋章	消防設備師（士）	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員
		李主風 技佐 0922 907 332	技士陳維祥 小隊長王禮維	